



건축자재등 품질 인정서

[내화구조]

- 인정번호 : FR-CP24-0429-2
- 상 품 명 : 화이어블로킹(FIREBLOCKING)
- 구조명 또는 제품명 : 화이어블로킹 105(기둥)
- 사용부위 : 건축물의 철골 기둥
- 인정내용 :

내화성능	피복두께(mm)	구조별 두께(mm)		
		하 도	KS M 6030 1종 또는 동등 이상의 방청도료	0.05 이상
1 시간	0.70 이상	중 도	화이어블로킹 105(기둥)	0.65 이상

- 인정업체 : (주)노루페인트 대표자 조성국
- 공장소재지 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351
- 첨부서류 : 건축자재등[내화구조] 세부인정내용
- 유효기간 : 2029년 04월 28일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2024년 04월 29일



한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]



■ 이면기재사항참조

※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능





인정 번호 : FR-CP24-0429-2 “이면기재사항”

1. 2024. 04. 29. : 최초 인정

