



# 건축자재등 품질 인정서

[ 내화구조 ]

- 1. 인정번호 : FR-CP24-0429-2
- 2. 상품명 : 화이어블로킹(FIREBLOCKING)
- 3. 구조명 또는 제품명 : 화이어블로킹 105(기둥)
- 4. 사용부위 : 건축물의 철골 기둥
- 5. 인정내용 :

내화성능	피복두께(mm)	구조별 두께(mm)		
		하도	KS M 6030 1종 또는 동등 이상의 방청도료	0.05 이상
1 시간	0.70 이상	중도	화이어블로킹 105(기둥)	0.65 이상

- 6. 인정업체 : (주)노루페인트                      대표자 이 수 민
- 7. 공장소재지 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351
- 8. 첨부서류 : 건축자재등[내화구조] 세부인정내용
- 9. 유효기간 : 2029년 04월 28일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2025년 5월 7일



## 한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[ 10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동) ]



■ 이면기재사항참조

※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능





인정번호 : FR-CP24-0429-2 “이면기재사항”

1. 2024. 04. 29. : 최초 인정
2. 2024.12.11. : 인정내용 변경 【대표자 변경 : 조성국 ➡ 김용기】
3. 2025.05.07. : 인정내용 변경 【대표자 변경 : 김용기 ➡ 이수민】

