



건축자재등 품질 인정서

[내화구조]

1. 인정번호 : FR-CP23-0508-5
2. 상품명 : 화이어블로킹(FIREBLOCKING)
3. 구조명 또는 제품명 : 화이어블로킹 209(기둥)
4. 사용부위 : 건축물의 철골 기둥
5. 인정내용 :

내화성능	피복두께(mm)	구조별 두께(mm)		
		2 시간	2.55 이상	하도
		중도	화이어블로킹 209(기둥)	2.50 이상

6. 인정업체 : (주)노루페인트 대표자 이 수 민
7. 공장소재지 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351
8. 첨부서류 : 내화구조 세부인정내용
9. 유효기간 : 2028년 05월 07일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2025년 5월 7일



한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]



■ 이면기재사항참조

※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능





인정번호 : FR-CP23-0508-5 “이면기재사항”

1. 2023. 05. 08. : 최초 인정
2. 2024.12.11. : 인정내용 변경【대표자 변경 : 조성국 ➡ 김용기】
3. 2025.05.07. : 인정내용 변경【대표자 변경 : 김용기 ➡ 이수민】

